

QUI HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI NGÃI
HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG - TỶ LỆ 1/2000

QUI MÔ: 196,00 HA

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA



SƠ ĐỒ LƯU VỰC THOÁT NƯỚC MƯA

THUYẾT MINH
- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:
+ TCVN 7197:2023; THOÁT NƯỚC MANG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH.
+ QCVN 01-2021/BXD; QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA: NƯỚC MƯA THU GOM RIÊNG TÁCH HOÀN TOÀN SƠ VỐN LƯC TRÊN NƯỚC MƯA THOÁT THEO HƯỚNG TỰ TRUNG TÂM THOÁT RA BÊN NGOÀI BÊN QUÊ CỬA XÁ THOÁT NƯỚC D1800 VÀ SÔNG SỎ ĐỀN.
- NƯỚC MƯA THU GOM BẰNG CÁCH HỒ GA, CÔNG BTCT SỬ DỤNG CỐNG D600, D800, D1000, D1200, D1800.
- BỐ ĐỒ DẪN THEO ĐỒ DẪN THIẾT KẾ, NHƯNG VẤN ĐẢM BẢO ĐỘ ĐỐC TỶ THỂ CỦA CÔNG LA 1:0.
- CAO ĐỘ ĐÁY HỒ GA THẤP HƠN CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG 400mm NHẢM THUẬN LẮNG TẠI ĐÁY HỒ GA.

THỐNG KÊ VẬT TƯ

STT	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN VỊ
1	CỐNG BTCT D1800	443	M
2	CỐNG BTCT D1200	1099	M
3	CỐNG BTCT D1000	4800	M
4	CỐNG BTCT D800	6862	M
5	CỐNG BTCT D600	3990	M
6	HỒ GA	467	CÁI
7	CỬA XÁ D1800	02	CÁI

GHI CHÚ

- DƯƠNG ống thoát nước mưa quy hoạch
- ▲ HỒ GA THU NƯỚC MƯA
- HƯỚNG NƯỚC CHẢY
- 200mm-0000-0.2% CHIỀU DÀI(m)- ĐƯỜNG KÍNH ỐNG(mm)- ĐỘ ĐỐC ỐNG (%)
- CỬA XÁ
- +2.90 CAO ĐỘ HẤP HỒ GA THIẾT KẾ(m)
- +1.90 CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG(m)

TỶ LỆ XÍCH
0m 10m 20m 30m 40m 50m
20cm

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1680/QĐ-UBND, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG
KÈM THEO THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH SỐ 1334/SXD-QHKT, NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2024
CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT
KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ NGÀY THÁNG NĂM
CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG
KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ NGÀY THÁNG NĂM
CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUI HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI NGÃI HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG - TỶ LỆ 1/2000

TÊN BẢN VẼ: **BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA**

BẢN VẼ: OH-1/115	GHÉP: 1 x A0	TỶ LỆ: SCALE TO FIT	4/2024
THIẾT KẾ	KS. ĐĂNG THỊ HẰNG		
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. PHẠM MINH CHÂU		
CHỦ NHẬN	KTS. NGUYỄN VĂN THẮNG		
TRƯỞNG PHÒNG	KTS. NGUYỄN VĂN THÁI		
QL KỸ THUẬT	KTS. NGUYỄN VĂN THÁI		
GIÁM ĐỐC			

KTS. NGUYỄN VĂN THẮNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CD12
TƯ VẤN CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM - THIẾT KẾ - GIÁM ĐỐC - GIÁM SÁT - GIÁM CÔNG - GIÁM NGHIỆM
Số 004/B, 31/2023/ĐL - Fax: 0204 45 311588/27
Email: cd12@cd12.vn